



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0608/01/2010**

ORYGINAL

Wyrób / product: **Lampa UV typ: V5, V10, V12, V25**

Zawierający / containing: stal kwasoodporną, kwarcową osłonę palników

Przeznaczony do / destined: dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenia do dezynfekcji wody promieniami UV można stosować do wód klarownych i bezbarwnych. Typ urządzenia należy dobierać w zależności od jakości wody i wymogów użytkownika.

Na stosowanie lamp UV do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach publicznych należy każdorazowo uzyskać zgodę terenowo właściwego Inspektora Sanitarnego.

Wytwórca / producer:

TMA  
15-557 Białystok  
ul. Dojnowska 56

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TMA  
15-557 Białystok  
ul. Dojnowska 56

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-07-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2015-07-23  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 lipca 2010

The date of issue of the certificate: 23rd July 2010

Reprodukovanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej  
z up. Gąbors S.  
dr Bożena Kroęulska

proj. T. Podsiady