



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/W/0180/01/2011**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Ultrafioletowy sterylizator wody typ: V20, V20LA, V25LA, V40, V80, V120, AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6, AM8, AM10, AM12, AM15**

Zawierający / containing: komorę ze stali kwasoodpornej, kwarcowe osłony promienników UV

Przeznaczony do / destined: dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód technologicznych, basenowych, ścieków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenie można stosować tylko do wód klarownych bezbarwnych. Na stosowanie lamp UV do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach publicznych należy każdorazowo uzyskać zgodę terenowo właściwego Inspektora Sanitarnego.

Wytwórca / producer:

TMA Tomasz Adamowicz  
15-592 Białystok  
Białostoczek 26

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

TMA Tomasz Adamowicz  
15-592 Białystok  
Białostoczek 26

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-05-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2016-05-05  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 5 maja 2011

The date of issue of the certificate: 5th May 2011

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*dr Bożena Krogulska*

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady